

平成 27 年 3 月 25 日

釧路支社ビルから換気扇フードが落下した事象について

本日 9 時 58 分頃、根室線釧路駅に隣接する釧路支社ビルの 2 階窓に設置されている換気扇のフードが歩道上に落下しているのを駅社員が発見しました。

現地を確認したところ、落下した換気扇フードを固定するための木枠の老朽化により、風圧を受け、一部のビスが抜けたため落下したものと推定しました。

その後、建築社員が当該建物の他の換気扇フードの取付状態を点検し、安全であることを確認しています。

なお、この落下物によるけが人はいません。

[場 所] 北海道釧路市北大通り 14 丁目 5 番地

[落 下 物] 樹脂製換気扇フード：大きさ 幅 35cm × 高さ 35cm 重さ 約 2.2 kg

